

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Modulaire 6 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:00 | 13:10 | 13:35 |
| Nombre d'occupants | 0 | 14 | 14 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 60 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 75 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 500 | 770 | 871 |
| Humidité relative (%) | 23 | 19 | 20 |
| Température (°C) | 17 | 20 | 21 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 210 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 63 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 5 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:10 | 13:20 | 13:45 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 240 | 310 | 330 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 75 | 75 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 996 | 1 159 | 1 038 |
| Humidité relative (%) | 26 | 31 | 28 |
| Température (°C) | 20 | 21 | 21 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 205 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:17 | 13:27 | 13:50 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 120 | 160 | 180 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 709 | 1 242 | 1 116 |
| Humidité relative (%) | 24 | 28 | 26 |
| Température (°C) | 16 | 21 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 106 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 68 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:25 | 13:05 | 14:07 |
| Nombre d'occupants | 0 | 17 | 17 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 120 | 0 | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 0 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 850 | 1 680 | 1 492 |
| Humidité relative (%) | 28 | 23 | 29 |
| Température (°C) | 16 | 21 | 21 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 112 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 79 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:36 | 13:15 | 13:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 17 | 17 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 120 | 180 | 220 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 100 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 670 | 1 129 | 1 024 |
| Humidité relative (%) | 23 | 26 | 27 |
| Température (°C) | 19 | 20 | 21 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |