

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Local 2007 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 6 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 86 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Heure de la mesure | 11:20 | 13:05 | 13:31 |
| Nombre d'occupants | 0 | 19 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 753 | 772 | 786 |
| Humidité relative (%) | 16 | 16 | 17 |
| Température (°C) | 23 | 24 | 24 |

3.2 Salle de classe

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Local 113 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 110 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 7 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Heure de la mesure | 11:34 | 13:10 | 13:36 |
| Nombre d'occupants | 0 | 18 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 10 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 095 | 1 140 | 893 |
| Humidité relative (%) | 23 | 26 | 23 |
| Température (°C) | 24 | 23 | 19 |

3.3 Salle de classe

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Local 1018 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 80 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Heure de la mesure | 11:37 | 13:18 | 13:41 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 20 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 10 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 100 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 526 | 1 300 | 761 |
| Humidité relative (%) | 25 | 25 | 14 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | Local 70 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 130 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Heure de la mesure | 11:40 | 13:25 | 13:48 |
| Nombre d'occupants | 0 | 15 | 15 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 280 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 100 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 590 | 911 | 831 |
| Humidité relative (%) | 13 | 18 | 18 |
| Température (°C) | 22 | 24 | 24 |