

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R-05
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:59	13:33	13:53
Nombre d'occupants	1	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	15	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	667	866	850
Humidité relative (%)	20	30	28
Température (°C)	20	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R-09
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:55	13:47	14:07
Nombre d'occupants	1	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	20	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	723	975	990
Humidité relative (%)	24	27	28
Température (°C)	19	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E-04
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:02	14:26	14:46
Nombre d'occupants	1	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	15	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	782	818	880
Humidité relative (%)	26	22	22
Température (°C)	20	21	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E-03
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	14:30	13:27	13:47
Nombre d'occupants	1	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	10	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	770	1 010	988
Humidité relative (%)	27	27	26
Température (°C)	22	22	21