



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

|  |              |
|--|--------------|
| Moment de la journée                               | 1            |
| Identifiant de la classe                           | 202          |
| Niveau scolaire du groupe                          | Secondaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 56           |
| Type de fenêtres                                   | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 6            |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 8:03                                | 9:10   | 10:10  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 15   | 15   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte et vasistas ouvertes          | Porte et vasistas ouvertes                   | Porte et vasistas ouvertes                               |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 2  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 60   | 120  |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 0                                   | 25   | 50   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 513                                 | 860  | 991  |
| Humidité relative (%)                         | 25                                  | 26   | 28   |
| Température (°C)                              | 20                                  | 23   | 22   |

#### 3.2 Salle de classe

|  |              |
|--|--------------|
| Moment de la journée                               | 1            |
| Identifiant de la classe                           | 201          |
| Niveau scolaire du groupe                          | Secondaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 56           |
| Type de fenêtres                                   | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 6            |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 8:08                                | 9:15   | 10:16  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 15   | 15   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte et vasistas ouvertes          | Porte et vasistas ouvertes                   | Porte et vasistas ouvertes                               |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 1  | 3  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 60   | 120  |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 0                                   | 10   | 25   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 503                                 | 919  | 996  |
| Humidité relative (%)                         | 24                                  | 30   | 28   |
| Température (°C)                              | 21                                  | 22   | 22   |