

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	58
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:43	9:24	9:40
Nombre d'occupants	1	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	43	81	97
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	484	620	632
Humidité relative (%)	19	19	20
Température (°C)	18	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C-210
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	54
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:03	8:47	9:21
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	801	872	913
Humidité relative (%)	20	21	21
Température (°C)	23	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:15	8:41	8:58
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	34	0	17
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	646	921	778
Humidité relative (%)	20	24	19
Température (°C)	21	24	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C-207
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:09	8:35	8:51
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	70	30	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	793	903	911
Humidité relative (%)	19	20	21
Température (°C)	23	23	23

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	C-307
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:18	8:39	8:54
Nombre d'occupants	1	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	845	888	901
Humidité relative (%)	20	21	21
Température (°C)	23	23	23