

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 610
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	80
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	9:32	11:29
Nombre d'occupants	0	15	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	395	588	639
Humidité relative (%)	10	12	14
Température (°C)	23	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 306
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	80
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:24	9:24	11:32
Nombre d'occupants	0	20	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	394	744	719
Humidité relative (%)	10	14	14
Température (°C)	23	22	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 307
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:28	9:27	11:38
Nombre d'occupants	0	17	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	394	655	578
Humidité relative (%)	10	12	13
Température (°C)	22	23	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 315
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	9:30	11:35
Nombre d'occupants	0	16	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	397	545	615
Humidité relative (%)	10	12	13
Température (°C)	21	22	22