

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2 112
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:50	11:17	11:37
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	805	869	968
Humidité relative (%)	10	13	14
Température (°C)	22	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	1 119
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	130
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	14

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:57	13:29	13:50
Nombre d'occupants	2	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	10
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	848	1 066	980
Humidité relative (%)	12	16	14
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	3 114
Niveau scolaire du groupe	imaire - Classe d'accueil et francisati
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:00	13:36	13:56
Nombre d'occupants	2	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	180	210	220
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	597	706	693
Humidité relative (%)	10	11	11
Température (°C)	20	20	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	4 103
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	13:40	14:00
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	280	300
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	991	1 006	840
Humidité relative (%)	22	16	12
Température (°C)	21	22	22