



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	319
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDAA
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	80
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:16	9:30	13:27
Nombre d'occupants	1	6	6
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	441	535	548
Humidité relative (%)	10	13	14
Température (°C)	21	22	22

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	407
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDAA
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	75
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:23	9:34	13:29
Nombre d'occupants	0	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	433	571	598
Humidité relative (%)	13	14	14
Température (°C)	21	22	22

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	507
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	136
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	13

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:32	9:38	13:31
Nombre d'occupants	2	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	465	695	763
Humidité relative (%)	14	18	17
Température (°C)	21	22	22

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	608
Niveau scolaire du groupe	Primaire - Classe EHDA
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	175
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	14

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:39	9:43	13:33
Nombre d'occupants	1	10	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	453	618	763
Humidité relative (%)	14	15	17
Température (°C)	20	21	22

### 3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	716
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	82
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:50	9:45	13:35
Nombre d'occupants	1	10	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	439	721	587
Humidité relative (%)	13	13	16
Température (°C)	21	22	22