

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E1-011
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:41	13:30	13:59
Nombre d'occupants	1	1	1
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	64	133	163
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	908	1 316	1 187
Humidité relative (%)	22	35	28
Température (°C)	22	23	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	E1-024
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:46	13:37	14:02
Nombre d'occupants	3	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	614	814	825
Humidité relative (%)	17	23	23
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R-030
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:46	13:46	14:05
Nombre d'occupants	1	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	672	720	732
Humidité relative (%)	17	19	19
Température (°C)	21	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	R-021
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	13:53	14:07
Nombre d'occupants	1	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	1	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	45	105	115
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	805	1 042	837
Humidité relative (%)	21	24	23
Température (°C)	21	22	22