

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	115
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Guilotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:40	12:25	12:45
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	60	80
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	784	1 357	887
Humidité relative (%)	13	24	14
Température (°C)	18	19	18

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	107
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Guilotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:08	14:12	14:32
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	80	100	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	692	1 062	791
Humidité relative (%)	12	20	12
Température (°C)	18	19	16

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	106
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:00	14:06	14:26
Nombre d'occupants	2	16	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	10	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 053	1 306	803
Humidité relative (%)	18	24	12
Température (°C)	19	18	18

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	103
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	51
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:18	14:40	15:00
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	90	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	744	1 010	801
Humidité relative (%)	11	29	16
Température (°C)	19	14	20