

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	100
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:30	12:05	12:25
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	35	55
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	470	659	806
Humidité relative (%)	14	18	17
Température (°C)	19	19	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	54
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:37	13:15	13:35
Nombre d'occupants	1	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Vasistas ouverte	Porte et vasistas ouvertes	Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 025	1 011	990
Humidité relative (%)	14	16	16
Température (°C)	21	19	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	214
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	57
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:34	14:35	14:55
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte et vasistas ouvertes	Porte et vasistas ouvertes	Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60		
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	951	765	770
Humidité relative (%)	12	14	13
Température (°C)	21	19	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	55
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:42	14:38	15:00
Nombre d'occupants	2	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte et vasistas ouvertes	Vasistas ouverte	Vasistas ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	1 166	767	876
Humidité relative (%)	16	14	15
Température (°C)	21	20	21