

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	201
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:28	12:47	13:07
Nombre d'occupants	1	13	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	197	217
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	589	638	724
Humidité relative (%)	33	32	31
Température (°C)	23	24	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	115
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	85
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	12:40	13:00
Nombre d'occupants	2	8	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	190	245	265
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	563	582	592
Humidité relative (%)	27	31	29
Température (°C)	23	23	26

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	114
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	80
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	12:44	13:04
Nombre d'occupants	1	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	190	245	265
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	528	534	546
Humidité relative (%)	29	31	28
Température (°C)	23	23	25

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	210
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	82
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:52	12:51	13:11
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	180	200
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	565	651	795
Humidité relative (%)	28	30	29
Température (°C)	24	24	25