



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

|  |               |
|--|---------------|
| Moment de la journée                               | 1             |
| Identifiant de la classe                           | 310           |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 3    |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 71            |
| Type de fenêtres                                   | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5             |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 11:58                               | 13:29  | 13:49  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 18   | 18   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Fermé                               | Porte ouverte                                | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1                                   | 1  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 20   | 40   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 75                                  | 75   | 50   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 1 056                               | 1 059  | 1 087  |
| Humidité relative (%)                         | 16                                  | 19   | 19   |
| Température (°C)                              | 23                                  | 23   | 23   |

#### 3.2 Salle de classe

|  |               |
|--|---------------|
| Moment de la journée                               | 1             |
| Identifiant de la classe                           | 313           |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 4    |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 71            |
| Type de fenêtres                                   | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5             |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 12:04                               | 13:32  | 13:52  |
| Nombre d'occupants                            | 1                                   | 20   | 20   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Porte ouverte                                | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1                                   | 1  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 20   | 40   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 25                                  | 25   | 25   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 812                                 | 882  | 810  |
| Humidité relative (%)                         | 13                                  | 16   | 14   |
| Température (°C)                              | 21                                  | 22   | 21   |

### 3.3 Salle de classe

|  |               |
|--|---------------|
| Moment de la journée                               | 1             |
| Identifiant de la classe                           | 252           |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 1    |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 66            |
| Type de fenêtres                                   | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 4             |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 11:53                               | 13:36  | 13:56  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 17   | 17   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Porte ouverte                                | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1                                   | 1  | 1  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 26   | 46   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 10                                  | 10   | 25   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 1 073                               | 1 067  | 1 063  |
| Humidité relative (%)                         | 16                                  | 20   | 18   |
| Température (°C)                              | 21                                  | 21   | 21   |

### 3.4 Salle de classe

|  |               |
|--|---------------|
| Moment de la journée                               | 1             |
| Identifiant de la classe                           | 213           |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 5    |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 70            |
| Type de fenêtres                                   | Auvent-trémie |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5             |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 11:46                               | 13:40  | 14:02  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 21   | 21   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Fermé  | Fermé  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2                                   | 1  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 30   | 50   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 25                                  | 10   | 25   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 1 090                               | 1 216  | 1 041  |
| Humidité relative (%)                         | 17                                  | 21   | 18   |
| Température (°C)                              | 20                                  | 20   | 20   |

### 3.5 Salle de classe

|  |                  |
|--|------------------|
| Moment de la journée                               | 1                |
| Identifiant de la classe                           | 206              |
| Niveau scolaire du groupe                          | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 70               |
| Type de fenêtres                                   | Auvent-trémie    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 5                |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 11:42                               | 13:44  | 14:06  |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 14   | 14   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Fermé                               | Fermé  | Fermé  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1                                   | 0  | 2  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0                                   | 0  | 20   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              | 50                                  | 0  | 50   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 965                                 | 1 048  | 913  |
| Humidité relative (%)                         | 17                                  | 19   | 15   |
| Température (°C)                              | 22                                  | 22   | 21   |