

3.8 Salle de classe

| | |
|--|---------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 5 518 |
| Niveau scolaire du groupe | Formation professionnelle |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 76 |
| Type de fenêtres | Fenêtres n'ouvrent pas |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:49 | 9:25 | 13:44 |
| Nombre d'occupants | 0 | 13 | 9 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 426 | 627 | 621 |
| Humidité relative (%) | 10 | 11 | 14 |
| Température (°C) | 24 | 23 | 22 |

3.9 Salle de classe

| | |
|--|---------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 5 803 |
| Niveau scolaire du groupe | Formation professionnelle |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 47 |
| Type de fenêtres | Fenêtres n'ouvrent pas |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:44 | 9:38 | 13:48 |
| Nombre d'occupants | 0 | 4 | 7 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 408 | 632 | 601 |
| Humidité relative (%) | 10 | 11 | 14 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 23 |

3.10 Salle de classe

| | |
|--|---------------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 5 815 |
| Niveau scolaire du groupe | Formation professionnelle |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 69 |
| Type de fenêtres | Fenêtres n'ouvrent pas |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:52 | 9:33 | 13:46 |
| Nombre d'occupants | 0 | 10 | 7 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 416 | 863 | 754 |
| Humidité relative (%) | 10 | 13 | 15 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 23 |