

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	4 408
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:23	9:14	10:54
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	413	754	868
Humidité relative (%)	12	15	16
Température (°C)	24	24	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	4 523
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	87
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:28	9:20	10:49
Nombre d'occupants	0	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	426	727	632
Humidité relative (%)	12	15	13
Température (°C)	23	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	4 527
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	87
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:18	9:26	10:52
Nombre d'occupants	0	10	10
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	402	653	683
Humidité relative (%)	11	15	13
Température (°C)	23	23	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	4 811
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:32	8:53	13:35
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	394	743	941
Humidité relative (%)	10	13	17
Température (°C)	23	23	23

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	4 519
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	89
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:36	9:00	13:39
Nombre d'occupants	0	16	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	393	733	808
Humidité relative (%)	10	12	15
Température (°C)	23	23	23

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	4 318
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	74
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:38	9:16	13:28
Nombre d'occupants	0	15	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	397	826	756
Humidité relative (%)	10	13	14
Température (°C)	23	25	26

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	4 332
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	70
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:23	8:48	13:31
Nombre d'occupants	0	8	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	391	569	700
Humidité relative (%)	10	12	14
Température (°C)	22	24	25

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	5 518
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:49	9:25	13:44
Nombre d'occupants	0	13	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	426	627	621
Humidité relative (%)	10	11	14
Température (°C)	24	23	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	5 803
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	47
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:44	9:38	13:48
Nombre d'occupants	0	4	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	408	632	601
Humidité relative (%)	10	11	14
Température (°C)	23	23	23

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	5 815
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Fenêtres n'ouvrent pas
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:52	9:33	13:46
Nombre d'occupants	0	10	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	416	863	754
Humidité relative (%)	10	13	15
Température (°C)	23	23	23