

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	11
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:44	10:22	10:43
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	0
Taux de CO ₂ (ppm)	885	940	1 225
Humidité relative (%)	22	24	25
Température (°C)	23	23	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	12
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:47	10:26	10:53
Nombre d'occupants	1	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	92	30	47
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	50	100
Taux de CO ₂ (ppm)	688	1 067	808
Humidité relative (%)	22	23	23
Température (°C)	22	22	21

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local A
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	58
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:48	10:31	10:56
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	108	31	56
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	695	902	862
Humidité relative (%)	21	24	23
Température (°C)	23	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 28
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:35	11:02	11:23
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	102	135
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	975	1 042	1 001
Humidité relative (%)	26	31	29
Température (°C)	21	22	22

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	Local 36
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:33	11:00	11:30
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	30	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	598	662	650
Humidité relative (%)	19	22	21
Température (°C)	18	20	22