

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	114
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:01	13:28	14:20
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	219	308	360
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	960	998	852
Humidité relative (%)	28	30	29
Température (°C)	20	22	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	203
Niveau scolaire du groupe	Secondaire - Classe d'accueil et francisa
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:07	13:32	14:51
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	3	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	205	284
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	909	1 308	1 060
Humidité relative (%)	29	35	34
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:14	13:35	14:48
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	828	1 406	870
Humidité relative (%)	25	33	28
Température (°C)	21	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	105
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:48	13:40	14:56
Nombre d'occupants	2	19	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	62	148
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 828	2 090	1 068
Humidité relative (%)	38	45	37
Température (°C)	20	22	21