



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:27	8:29	8:51
Nombre d'occupants	0	28	28
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	29	51
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	512	813	836
Humidité relative (%)	25	29	29
Température (°C)	22	25	25

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	111
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:31	8:32	8:53
Nombre d'occupants	0	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	80
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	522	731	737
Humidité relative (%)	24	31	31
Température (°C)	22	20	20

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	112
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:33	8:36	8:55
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	0	50
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	481	1 521	1 490
Humidité relative (%)	15	35	36
Température (°C)	19	24	22

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:36	8:38	8:57
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	38	57
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	528	1 155	968
Humidité relative (%)	26	30	29
Température (°C)	22	22	22

### 3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	210
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:39	8:40	9:00
Nombre d'occupants	0	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	39	40	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	465	917	922
Humidité relative (%)	22	31	31
Température (°C)	16	21	21

### 3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:41	8:43	9:05
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	43	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	558	1 061	933
Humidité relative (%)	26	30	31
Température (°C)	21	22	22

### 3.7 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	318
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:44	8:45	9:08
Nombre d'occupants	0	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	6

Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	45	23
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	531	1 227	990
Humidité relative (%)	27	33	33
Température (°C)	21	23	21

### 3.8 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	319
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:47	8:48	9:11
Nombre d'occupants	0	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	4	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	48	71
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	75
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	593	1 616	1 196
Humidité relative (%)	27	34	34
Température (°C)	22	24	23

### 3.9 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	314
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:49	8:52	9:14
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	52	74
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	100	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	479	974	1 000
Humidité relative (%)	25	32	33
Température (°C)	19	22	21

### 3.10 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 5
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:52	8:55	9:17
Nombre d'occupants	1	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	55	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	50
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	481	997	978
Humidité relative (%)	24	33	33
Température (°C)	19	21	21