

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 215 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 60 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:15 | 13:15 | 13:38 |
| Nombre d'occupants | 16 | 16 | 16 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 4 | 4 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 45 | 60 | 60 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 191 | 1 357 | 1 243 |
| Humidité relative (%) | 25 | 23 | 24 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 21 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 210 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 62 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:06 | 12:44 | 13:06 |
| Nombre d'occupants | 1 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 3 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 30 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 25 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 089 | 1 169 | 860 |
| Humidité relative (%) | 27 | 23 | 18 |
| Température (°C) | 17 | 21 | 21 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 310 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 62 |
| Type de fenêtres | Battant |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:23 | 12:54 | 13:25 |
| Nombre d'occupants | 2 | 16 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 4 | 4 | 4 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 20 | 20 | 35 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 25 | 75 | 75 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 710 | 1 227 | 1 142 |
| Humidité relative (%) | 14 | 22 | 23 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 22 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 103 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 60 |
| Type de fenêtres | Soufflet |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:32 | 13:19 | 13:40 |
| Nombre d'occupants | 14 | 17 | 17 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 15 | 20 | 30 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 25 | 25 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 848 | 869 | 767 |
| Humidité relative (%) | 17 | 17 | 17 |
| Température (°C) | 20 | 20 | 22 |