

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	129
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	12:48	13:08
Nombre d'occupants	11	24	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	240	280	300
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 195	792	745
Humidité relative (%)	32	33	34
Température (°C)	22	21	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	127
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:10	12:43	14:25
Nombre d'occupants	23	1	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	102
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 925	950	779
Humidité relative (%)	35	30	33
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	128
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:45	14:35
Nombre d'occupants	20	2	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	82	100
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 527	617	633
Humidité relative (%)	35	33	34
Température (°C)	22	20	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:20	12:40	14:40
Nombre d'occupants	18	1	13
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	73	193
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	905	488	551
Humidité relative (%)	35	33	34
Température (°C)	22	20	19