



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	32
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	67
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:42	14:02
Nombre d'occupants	1	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	1 453	1 423	1 489
Humidité relative (%)	40	37	39
Température (°C)	21	21	21

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	34
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	68
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:37	13:45	14:05
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	7	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	1 220	1 438	1 494
Humidité relative (%)	37	38	38
Température (°C)	21	22	22

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	25
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	60
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:31	13:54
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	4	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	90	113
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	75
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	1 485	1 095	1 153
Humidité relative (%)	33	33	36
Température (°C)	23	22	21

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	31
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	68
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:40	14:00
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	953	1 042	1 083
Humidité relative (%)	30	35	35
Température (°C)	21	20	20