

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	216
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:20
Nombre d'occupants	1	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	627	644	665
Humidité relative (%)	27	24	23
Température (°C)	23	23	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	137
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:20
Nombre d'occupants	4	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	95	125
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	468	723	756
Humidité relative (%)	24	24	23
Température (°C)	23	23	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	136
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:20
Nombre d'occupants	1	32	32
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	95	125
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	511	735	780
Humidité relative (%)	24	23	23
Température (°C)	23	23	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	138
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	14:20	14:40
Nombre d'occupants	0	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	95	115
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	528	642	668
Humidité relative (%)	23	26	26
Température (°C)	24	24	24

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	217
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:55	13:25
Nombre d'occupants	3	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	40	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	633	625	682
Humidité relative (%)	24	24	24
Température (°C)	23	23	23

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	312
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:20	13:00	13:30
Nombre d'occupants	5	29	29
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	620	905	650
Humidité relative (%)	24	24	24
Température (°C)	23	23	23

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	313
Niveau scolaire du groupe	Secondaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	13:05	13:35
Nombre d'occupants	12	30	30
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	632	986	958
Humidité relative (%)	24	24	24
Température (°C)	22	22	22