

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	130
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:39	13:22	13:48
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	163	189
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	557	621	577
Humidité relative (%)	10	14	11
Température (°C)	24	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	133
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:45	13:24	13:50
Nombre d'occupants	3	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 085	796	1 238
Humidité relative (%)	16	21	18
Température (°C)	24	16	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	203
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:56	13:32	14:03
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	156	187
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	100
Taux de CO ₂ (ppm)	974	1 160	1 096
Humidité relative (%)	23	23	15
Température (°C)	23	22	24

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Auvent-trémie
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:59	13:42	14:07
Nombre d'occupants	22	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	163	188
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	629	1 190	798
Humidité relative (%)	14	19	12
Température (°C)	21	25	27