

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	301
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	57
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:12	13:22	13:40
Nombre d'occupants	0	23	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	18
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 404	1 703	1 486
Humidité relative (%)	22	28	25
Température (°C)	20	21	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	305
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:05	13:15	13:40
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 150	2 047	1 350
Humidité relative (%)	18	30	22
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	213
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	57
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:25	14:37	15:00
Nombre d'occupants	0	20	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	83
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 100	757	710
Humidité relative (%)	19	19	12
Température (°C)	20	19	19

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:30	13:52
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	180	202
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	797	1 097	1 056
Humidité relative (%)	14	18	17
Température (°C)	19	19	19