

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	6
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	8:15	8:35
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	45	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	577	713	849
Humidité relative (%)	35	35	36
Température (°C)	22	22	24

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	44
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	8:25	8:45
Nombre d'occupants	0	14	14
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	55	75
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	485	600	770
Humidité relative (%)	34	33	38
Température (°C)	23	24	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	53
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	69
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	8:15	8:35
Nombre d'occupants	0	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	6	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	45	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	548	580	543
Humidité relative (%)	34	34	34
Température (°C)	23	23	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	30
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	8:15	8:35
Nombre d'occupants	0	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	15	45	65
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	519	537	620
Humidité relative (%)	37	37	36
Température (°C)	21	21	21