

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:32	13:46
Nombre d'occupants	0	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Vasistas ouverte	Vasistas ouverte	Porte et vasistas ouvertes
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	40	56
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	1 880	1 372	974
Humidité relative (%)	33	26	20
Température (°C)	22	24	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	211
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:38	13:30	13:48
Nombre d'occupants	1	11	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	18
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	2 400	2 522	1 770
Humidité relative (%)	34	37	28
Température (°C)	22	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:46	13:36	13:54
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte et vasistas ouvertes	Vasistas ouverte	Vasistas ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	3	0	18
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	2 230	2 979	1 966
Humidité relative (%)	36	44	34
Température (°C)	22	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:54	13:40	14:00
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	300	346	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	2 128	1 650	1 372
Humidité relative (%)	32	28	25
Température (°C)	24	23	24