

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-210
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:41	13:34	13:57
Nombre d'occupants	1	12	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	1	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	5	118	141
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	75	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 349	1 432	680
Humidité relative (%)	31	34	23
Température (°C)	23	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-203
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	11:50	13:43	14:08
Nombre d'occupants	0	22	18
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	230	343	368
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	75	100
Taux de CO ₂ (ppm)	758	1 450	1 046
Humidité relative (%)	33	36	35
Température (°C)	21	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-203
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:21	14:30	14:51
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	3	7
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	10	139	160
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	729	1 047	821
Humidité relative (%)	25	30	29
Température (°C)	23	23	22