

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	200
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:10
Nombre d'occupants	1	7	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	400	435	455
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	524	625	645
Humidité relative (%)	33	33	33
Température (°C)	23	23	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	202
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:10
Nombre d'occupants	1	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	5	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	400	435	455
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	583	612	624
Humidité relative (%)	33	34	34
Température (°C)	23	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	200c
Niveau scolaire du groupe	Formation professionnelle
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:15	12:50	13:10
Nombre d'occupants	1	12	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	4	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	400	435	455
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	513	692	705
Humidité relative (%)	36	36	36
Température (°C)	23	22	22