

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	308
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	13:50	14:10
Nombre d'occupants	2	6	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	50
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	684	544	537
Humidité relative (%)	28	28	28
Température (°C)	25	25	25

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	304
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	13:55	14:15
Nombre d'occupants	4	13	15
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	280	340	360
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	498	541	541
Humidité relative (%)	26	26	26
Température (°C)	24	24	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:10	14:00	14:20
Nombre d'occupants	3	3	2
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	280	330	350
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	373	375	383
Humidité relative (%)	30	30	30
Température (°C)	20	20	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Formation générale aux adultes
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Soufflet
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:15	14:05	14:25
Nombre d'occupants	1	10	12
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	280	330	350
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	75	75
Taux de CO ₂ (ppm)	425	451	472
Humidité relative (%)	28	28	28
Température (°C)	22	22	22