

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	106
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:10	13:30
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	0	10
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	890	1 018	1 332
Humidité relative (%)	32	34	32
Température (°C)	19	21	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	71
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:07	13:27
Nombre d'occupants	0	12	11
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	40	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	561	604	610
Humidité relative (%)	31	33	32
Température (°C)	19	21	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:50	13:15	14:05
Nombre d'occupants	21	22	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	75
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 442	1 130	895
Humidité relative (%)	35	32	31
Température (°C)	23	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	211
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:44	13:04	13:24
Nombre d'occupants	19	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte et vasistas ouvertes	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	40	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 209	934	889
Humidité relative (%)	33	32	33
Température (°C)	20	21	20